

УТВЕРЖДАЮ

Главный энергетик
 АО «РУСАЛ Ачинск»

Чайковский А.В.

(Подпись) " " 20__ г.
 (фамилия, инициалы)

Акт
технического состояния ТМЦ

№ 4644,13 от 29.11.2022

№ п/п	Наименование	Номенклатурный №	Технические характеристики	ЕИ	Количество	Учетная стоимость за единицу, руб. без НДС	Общая стоимость, руб. без НДС	Физический износ, %	Моральный износ*	Дата прихода на склад	Место нахождения (№ склада)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э/двигатель 4BP71B6 0.55/1000 IM1081	98224552	0,55 кВт, 1000 об/мин.	шт	4,00	7 300,00	29 200,00	0%	низкий	22.09.2020	1925 "ЦС инвестиции-3"	ИМ 11.70.09.006
2	Э/двигатель 4BP80B4Y2 1.5/1500 IM1081	98379809	1,5 кВт, 1500 об/мин.	шт	4,00	9 010,00	36 040,00	0%	низкий	22.09.2020	1925 "ЦС инвестиции-3"	ИМ 11.70.09.006

Техническая и прочая документация: отсутствует

Обременение и ограничение прав: не имеется

(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, не имеется)

Техническое состояние: Повреждений нет, сопротивление изоляции в норме, хранение осуществлялось в закрытом складе, в упаковке

(общее заключение о комплектности, техническом состоянии, наличии не устраненных дефектов при осмотре)

Дальнейшая эксплуатация возможна после: перед эксплуатацией проведение подготовительных, восстановительных работ не требуется

Материалы приобретены в рамках ИМ 11.70.09.006 "Реконструкция прудов отстойников очистных сооружений мазутного хозяйства с устройством бетонного основания".
 После завершения инвестиционного мероприятия не востребованы. Производственная потребность в подразделениях АО "РУСАЛ Ачинск" отсутствует. Дальнейшая эксплуатация возможна.

Э/двигатель 4BP71B6 0.55/1000 IM108 и Э/двигатель 4BP80B4Y2 1.5/1500 IM1081 подлежат включению в состав непрофильных активов АО "РУСАЛ Ачинск" для реализации

Заключение комиссии: на сторону. Требуется присвоение СПП-элемента 4101.D

Председатель комиссии**: Начальник технического отдела АО "РУСАЛ Ачинск" Кунгуров А.А. 20 г.
 (должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Члены комиссии: Начальник СЭБ АО "РУСАЛ Ачинск" Бувев С.А. 29.11.2022
 (должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Менеджер (по энергоналадке) АО «РУСАЛ Ачинск» Солдаткин А.В. 20 г.
 (должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Кладовщик отдела логистики АО "РУСАЛ Ачинск" Трепенко Т.А. 20 г.
 (должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Исполнитель: Солдаткин А.В. 3 46 02
 (фамилия, инициалы, № тел.)

Примечания: _____

* Наличие морального износа: низкий 0-35%, средний 35-70%, высокий 70-100%

** Состав Комиссии по определению технического состояния ТМЦ утверждается Приказом по предприятию

