



«02» 08 2024г

АКТ

оценки технического состояния ОС/ТМЦ

Организация ООО «Автозаводская ТЭЦ»

Комиссия, назначенная приказом от «06» октября 2022 г. № 389,

На основании приказа от «06» октября 2022 г. № 389 произвела осмотр ТГ-5 типа ВТ-25-4 ТЭЦ-2.

Изготовлен в 1950 году.

1. Поступил в организацию: 1951 год;
2. Дата ввода в эксплуатацию: 1951 год;
3. Масса одного объекта по паспорту: 154 000 кг.
4. Сведения о наличии цветных и драгоценных материалов (металлов, камней):
медь _____ кг, алюминий _____ кг, бронза _____ кг,
латунь 16 000 кг, другие _____ кг.
5. Срок службы: по паспорту (нормативный) 270000 ч, фактический 460128 ч ;
6. Нарботка (в единицах учета) 460128 ч;
7. Количество капитальных ремонтов _____, дата последнего _____.
8. Техническое состояние: неудовлетворительное.

9. Заключение комиссии:

В связи с большим износом основных частей турбоагрегата, критическими значениями наработки турбоагрегата, а также неудовлетворительным техническим состоянием и невозможности капитально-восстановительного ремонта, комиссия приняла решение о недопустимости дальнейшей эксплуатации турбоагрегата №5 (ТГ-5) ТЭЦ-2.