

Наименование предприятия

УТВЕРЖДАЮ
Главный энергетик АО «РУСАЛ
Ачинск»

(подпись) А.В. Чайковский
(фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 2022 г.

**Акт
технического состояния основного средства**

№ РА-РС-
05185/22 от « 14 » декабря 2022 г.

1. Наименование

Вытяжная система вентиляции сушильно-гладильного отделения

2. Тип, модель, класс

0553820

3. Инвентарный №

4. Год выпуска

2003

5. Технические характеристики (габариты, мощность, производительность и т.д.):

6. ЗИП

Нет

7. Физический износ, %

90%

8. Моральный износ*

Средний

9. Стоимость (данные бухучета), руб.

Первоначальная / восстановительная 73676.59

Остаточная 0,00

10. Дата ввода в эксплуатацию

20.12.2003

11. Нормативный срок службы, лет (мес.)

От 5 до 10 лет

12. Фактический срок службы, лет (мес.)

13 лет 10 мес.

13. Дата вывода из эксплуатации

01.10.2014

14. Причина вывода из эксплуатации**

Отказ от аренды

15. Место нахождения (№ склада)

УСХ

16. Техническая документация

отсутствует

17. Прочая документация

Нет

18. Обременение и ограничение прав

(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, не имеется)

Нет

19. Техническое состояние

(общее заключение о комплектности, техническом состоянии оборудования, наличии не устраненных дефектов при осмотре):

Вытяжная система вентиляции находится в помещении прачечной здания обработки спецодежды. Длительное время не эксплуатировалась по причине отказа от аренды. Внешний кожух вентиляции подвержен коррозии на 100% поверхности. Эл.двигатель привода вентилятора в нерабочем состоянии, ремонту не подлежит.

20. Дальнейшая эксплуатация возможна после:

Возможна, После проведения капитально- восстановительных работ.

21. Заключение комиссии:

Используя метод укрупненной оценки технического состояния оборудования по определению коэффициента физического износа принимается оценка состояния - негодное к применению, лом. Оборудование, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, кроме как по стоимости основных материалов, которые можно из него извлечь.

В связи с тем, что Вытяжная система вентиляции в производственной деятельности АО "РУСАЛ Ачинск" не востребован, ремонт не целесообразен. согласовать ликвидацию объекта с целью снижения оборотного капитала и снижения запасов АО "РУСАЛ Ачинск". Данный объект сдать в металлолом с дальнейшим оприходованием категории лома 5А. Окончательный вес м/лома будет отражен в актах взвешивания.

Председатель
комиссии:

Менеджер по энергонадзору
АО «РУСАЛ Ачинск»

А.В. Солдаткин

Должность

Подпись

Ф.И.О.

дата

Члены
комиссии:

Начальник службы
экономической безопасности
АО «РУСАЛ Ачинск»

С.А. Бувев

Должность

Подпись

Ф.И.О.

дата

Начальник отдела логистики
«РУСАЛ Ачинск»

Е.И. Панкова

Мастер Отдела логистики
АО «РУСАЛ Ачинск»

С.В. Белов

Должность

Подпись

Ф.И.О.

дата

Исполнитель:

Белов С.В. 3-38-28

Примечания:
