

«РУСАЛ Надвоицы»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по оперативному управлению

(подпись)

Науменко О.В.
(фамилия, инициалы)

« 04 » 02 2025 г.

Акт
технического состояния основного средства

№ 2/21 от « 03 » февраля 2025 г.

1. Наименование

Установка индукц.нагрева Титан-100

2. Тип, модель, класс

Титан-100

3. Инвентарный №

140002416

4. Год выпуска

2012

5. Технические характеристики (габариты, мощность, производительность и т.д.):

Номинальное напряжение 380 В, номинальная мощность 100 кВт.

6. ЗИП

Нет

7. Физический износ, %

100%

8. Моральный износ*

Высокий

9. Стоимость (данные бухучета), руб.

Первоначальная / восстановительная 789 490,72

Остаточная 71 232,24

10. Дата ввода в эксплуатацию

01.11.2012

11. Нормативный срок службы, лет (мес.)

7 лет

12. Фактический срок службы, лет (мес.)

32 года

13. Дата вывода из эксплуатации

01.11.2023 г.

14. Причина вывода из эксплуатации**

Выход из строя

15. Место нахождения (№ склада)

2008

16. Техническая документация

Нет

17. Прочая документация

Нет

18. Обременение и ограничение прав

(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, не имеется)

Нет

* Наличие морального износа: низкий 0-35%, средний 35-70%, высокий 70-100%

** Согласно ПБУ 6/01 (консервация, прекращение использования вследствие морального или физического износа и т.д.)

19. Техническое состояние

(общее заключение о комплектности, техническом состоянии оборудования, наличии не устраненных дефектов при осмотре):

Установка укомплектована на 100%, межвитковое замыкание обмотки двух контуров, сквозная коррозия индуктора, состояние неудовлетворительное.

20. Дальнейшая эксплуатация возможна после:

1. Не возможна.

21. Заключение комиссии:

Списать с дальнейшей передачей металлодержащих частей оборудования на склад металлолома.

Председатель комиссии***:

Заместитель генерального директора
по оперативному управлению

Науменко О.В.

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Члены комиссии:

Главный энергетик

Г.Г. Лебедев

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Главный механик

А.М. Латышкевич

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Начальник ЦАСУ

С.А. Нифантьев

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Директор по ЗР

А.В. Кутузов

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Начальник КС

Ю.В. Малый

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Исполнитель:

Соколов В.С. 62-362

(фамилия, инициалы; № тел.)

(подпись)

Примечания: