

«02» 08 2024

АКТ

оценки технического состояния ОС/ТМЦ

Организация ООО «Автозаводская ТЭЦ»

Комиссия, назначенная приказом от «06» октября 2022 г. № 389,

На основании приказа от «06» октября 2022 г. № 389 произвела осмотр ПЭН-1,2,3,4 ТЭЦ-2.

Изготовлены в 1950 году.

1. Поступили в организацию: декабрь 1951 год;
2. Дата ввода в эксплуатацию: декабрь 1951 год;
3. Масса одного объекта по паспорту: 5950 кг. + 10360 кг = 16310 кг
- 3.1. Общая масса : 65240 кг, в т.ч. медь 2560 кг.
4. Сведения о наличии цветных и драгоценных материалов (металлов, камней):  
медь 640 кг, алюминий \_\_\_\_\_ кг, бронза \_\_\_\_\_ кг,  
латунь \_\_\_\_\_ кг, другие \_\_\_\_\_ кг.
5. Срок службы: по паспорту (нормативный) \_\_\_\_\_, фактический 70 лет;
6. Нарботка (в единицах учета) 70 лет;
7. Количество капитальных ремонтов \_\_\_\_\_, дата последнего \_\_\_\_\_.
8. Техническое состояние: неудовлетворительное.

## 9. Заключение комиссии:

В связи с большим износом основных частей насосных агрегатов, критическими значениями наработки насосных агрегатов, а также неудовлетворительным техническим состоянием и невозможности капитально-восстановительного ремонта, комиссия приняла решение о недопустимости дальнейшей эксплуатации питательных электронасосов (ПЭН) №№ 1,2,3,4 ТЭЦ-2.