

АКТ

оценки технического состояния ОС/ТМЦ

Организация ООО «Автозаводская ТЭЦ»

Комиссия, назначенная приказом от «06» октября 2022 г. № 389,

На основании приказа от «06» октября 2022 г. № 389 произвела осмотр ТГ-4  
типа АТ-25-1 ТЭЦ-2.

Изготовлен в 1936 году.

1. Поступил в организацию: 1939 год;
2. Дата ввода в эксплуатацию: 1939 год;
3. Масса одного объекта по паспорту: 154 000 кг.
4. Сведения о наличии цветных и драгоценных материалов (металлов, камней):  
медь \_\_\_\_\_ кг, алюминий \_\_\_\_\_ кг, бронза \_\_\_\_\_ кг,  
латунь 16 000 кг, другие \_\_\_\_\_ кг.
5. Срок службы: по паспорту (нормативный) 270000 ч, фактический 584762 ч;
6. Нарботка (в единицах учета) 584762 ч;
7. Количество капитальных ремонтов \_\_\_\_\_, дата последнего \_\_\_\_\_.
8. Техническое состояние: неудовлетворительное.

## 9. Заключение комиссии:

В связи с большим износом основных частей турбоагрегата, критическими значениями наработки турбоагрегата, а также неудовлетворительным техническим состоянием и невозможности капитально-восстановительного ремонта, комиссия приняла решение о недопустимости дальнейшей эксплуатации турбоагрегата №4 (ТГ-4) ТЭЦ-2.