

Утверждаю:
Директор ДЭП
В.В. Патин
20 08 г.

« 08 »

11

Акт технического состояния ОС

№ _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

1.	Наименование оборудования	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛ. 'OSTBERG' RK600X300F3
2.	Тип, модель, класс	Б/Н
3.	Системный №	-
4.	Инвентарный №	140006084
5.	Год выпуска	-
6.	Технические характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр мм 600x300 • Давление Па 430 • Воздухообмен, м3/час 3500 • Напряжение Вт 380 • Сила тока 5,83 • Фазность 3 • Вес 32 кг
7.	ЗИП	Нет
8.	Физический износ, %	70%
9.	Наличие морального износа, %	70%
10.	Оставшийся срок службы, лет (мес.)	0
11.	Дата ввода в эксплуатацию	2014г
12.	Фактический срок службы, лет (мес.)	8 лет
13.	Данные бухучета:	-
	Нормативный износ, %	-
	Балансовая (остаточная) стоимость	0,0
	Балансовая (остаточная) стоимость в пересчете с НДС	-
14.	Полная балансовая (восстановительная) стоимость	6 506 руб.
15.	Дата передачи в неликвиды	-
16.	Причина вывода из эксплуатации	-
17.	Место нахождения (№ склада)	УТШ
18.	Техническая документация	Нет
19.	Прочая документация	Нет
20.	Обременение и ограничение прав (аренда, передача в безвозмездное пользование, залог доверительное)	Нет


	управление, не имеется)	
21.	Техническое состояние оборудования (общее заключение о комплектности, техническом состоянии оборудования, наличии не устраненных дефектов при осмотре)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Комплектен 2. Удовлетворительное 3. При внешнем осмотре дефектов не обнаружено
22.	Дальнейшая эксплуатация возможна после	ППР
23.	Заключение комиссии	Реализация/Списание

Председатель комиссии:
Старший мастер УГМ ДЭП

Мастер УГМ ДЭП

Начальник цеха ЦРГПМ

_____ А.А. Грудинский
 _____ В.Е. Христюк
 _____ А.И. Витовский



ФОТО

