

АО "РУСАЛ Ачинск"

УТВЕРЖДАЮ
Директор по горным работам АО "РУСАЛ Ачинск"
Харченко А.Н.

(Подпись) (фамилия, инициалы)
" ____ " ____ 2022 г.

Акт
технического состояния ТМЦ

№ 66 от 20.05.2022 г.

№ п/п	Наименование	Номенклатурный №	Технические характеристики	ЕИ	Количество	Учетная стоимость за единицу, руб. без НДС	Общая стоимость, руб. без НДС	Физический износ, %	Моральный износ*	Дата прихода на склад	Место нахождения (№ склада)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Генератор ГПА-222 ДЭТ-250 б/у	000000000098395945	-	ШТ	2	176 111,11	352 222,22	45%	средний	2020	1907	ЦС отходы

Техническая и прочая документация: нет

Обременение и ограничение прав: не имеется
(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, не имеется)

Генератор ГПА-222 ДЭТ-250 частично укомплектован (отсутствует крышка щеточного узла, генератор возбуждения.)Корпус, щеточный узел, без видимых механических поврежений и деформаций, шлицевой требуется выходной вал, техническое состояние удовлетворительное,требуется проведения технического обслуживания и регламентных работ при эксплуатации силовых электроустановок.

Техническое состояние: _____
(общее заключение о комплектности, техническом состоянии, наличии не устраненных дефектов при осмотре)

Дальнейшая эксплуатация возможна после: не возможна

Заключение комиссии: В производственной деятельности АО "РУСАЛ Ачинск" не востребованы. Проработать вопрос реализации.

Начальник АТЦ
Председатель комиссии**: АО "РУСАЛ Ачинск" Борисов В.А.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Начальник службы экономической
Члены комиссии: безопасности АО "РУСАЛ Ачинск" Був С.А.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Начальник участка АТЦ АО
"РУСАЛ Ачинск" Чевеер Е.К.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Кладовщик отдела логистики
АО "РУСАЛ Ачинск" Елисеева М.А.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Исполнитель: Курбанова Д.Е. 3-43-31 Примечания: _____
(фамилия, инициалы; № тел.)

* Наличие морального износа: низкий 0-35%, средний 35-70%, высокий 70-100%
** Состав Комиссии по определению технического состояния ТМЦ утверждается Приказом по предприятию