

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки заказчику.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- отсутствие паспорта на изделие завода изготовителя.

8 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ

ООО «Барнаулский котельный завод»

Почтовый адрес: 656023, Россия, г.Барнаул, пр.Космонавтов 6Э.

Телефон: (3852) 22-32-67, 22-32-68, факс: 22-32-86

www.bkzn.ru

E-mail: bkz@bkzn.ru

ГОСТ ИСО 9001-2011



02.06.20
"Барнаулский котельный завод"

ПАСПОРТ

на электропривод

825-Э-0

обозначение



ТУ 28.14.20-006-15365247-2016

Тех. задание № _____

Заводской № 314

г.Барнаул • Россия

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1.1 Максимальный крутящий момент на вых. валу 1800 Н·м
 1.2 Номинальный крутящий момент на вых. валу — Н·м
 1.3 Частота вращения выходного вала 21,3 об/мин
 1.4 Масса 183 кг
 1.5 Режим работы: - кратковременный;
 - повторно-кратковременный.

M _{max}	<u>1750</u>	<u>1600</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	Н·м
Уа	<u>20</u>	<u>15</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	А

Примечание: 1 Фактический режим работы подчеркнут

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2.1 Тип электродвигателя АДМЦ 100L4Y2 n 4457
 2.2 Номинальная мощность 4,25 кВт
 2.3 Концевой выключатель ВКО- 32УХв1
 2.4 Механизм сигнализации положения МСП-1- —
 2.5 Руководство по эксплуатации – НП.1086.0000.0000 РЭ,
НП.1091.0000.0000 РЭ.
 2.6 Декларация о соответствии ТР ТС № RU Д-RU.МЛ66.В.01624

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИСПЫТАНИИ И ПРИЕМКЕ

Электропривод испытан и соответствует техническим условиям ТУ 28.14.20-006-15365247-2016 и признан годным для эксплуатации.

«22» 05 2020 г.



ОТК СМИРНОВА О.Е.
 (Фамилия, инициалы, подпись)

4 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014-78.

Вариант противокоррозионной защиты – ВЗ-1 по ГОСТ 9.014-78.

Срок консервации – 2 года.

Дата консервации «22» 05 2020 г.

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Вариант внутренней упаковки ВУ-9 ГОСТ 9.014-78.

Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Консервацию и упаковку



Произвел КРАВЧЕНКО В.В. «22» 05 2020 г.
 (Фамилия, инициалы)

Принял СМИРНОВА О.Е. «22» 05 2020 г.
 (Фамилия, инициалы, подпись)

6 ПЕРЕЧЕНЬ ОТКЛОНЕНИЙ

№ п/п	Обозначение	Наименование	Содержание отклонений	Номер разрешения, дата